

Карта заказа устройств серии «ТЭМП 2501»

Заказчик:

Организация	
Адрес	
Контактное лицо	
Должность	
Телефон/факс	
E-mail	

Пример записи условного обозначения устройства при заказе:

ТЭМП 2501-	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>220 В</u>	<u>ИРПС</u>	<u>УХЛ 3.1</u>
	I	II	III	IV	V

I. Исполнение по назначению

- 1 – Устройство защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ (универсальное)
- 2 – Устройство защиты и автоматики секционного ТН
- 3 – Устройство защиты и автоматики отходящей линии
- 4 – Устройство защиты и автоматики электродвигателей

II. Исполнение по конструкции (кроме ТЭМП2501-31)

- 1 – Кассета с задним присоединением проводников, горизонтальное исполнение
- 2 – Кассета с передним присоединением проводников
- 3 – Кассета с задним присоединением проводников, вертикальное исполнение

III. Номинальное значение оперативного напряжения

- 110 В
- 220 В

IV. Интерфейс порта связи с АСУ (кроме ТЭМП2501-31)

- ИРПС – токовая петля 20 мА
- ТТЛ – последовательный 5-ти вольтовый интерфейс

V. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

- УХЛ 3.1 – диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 55 °С
- У 3 – диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55 °С

Необходимость программного обеспечения «ТЕКОМ» для конфигурирования устройств

- Да
- Нет

Количество устройств ТЭМП2501	
Количество БПК-001	